



Odbiorcy:	wyłącznik główny	kuchnia-4p elektryczna	piec konwektor.	zmywarka EVO	frytkownica 1	frytkownica 2	ekspres do kawy	witrzyna chłodnicza	gniazdo szafa chłod.	gniazdo szafa zomr.	zasilanie okap	gniazda ogólne	gniazda ogólne	gniazda ogólne
Nr obwodu .../		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Typ przewodu lub kabla	5x LgY 16	YDY5x4/HO7BB-F2o5x4	YDY5x4/HO7BB-F2o5x4	YDY5x2,5/OWY-5x2,5	YDY3x4/HO7BB-F2o3x4	YDY3x4/HO7BB-F2o3x4	YDY2o3x4	YDY2o3x2,5	YDY2o3x2,5	YDY2o3x2,5	YDY2o3x2,5	YDY2o3x2,5	YDY2o3x2,5	YDY2o3x2,5

Po=25,0kW  
Jo=39,0A

Inwestor: ZARZĄD MIENIA SKARBU PAŃSTWA UL. PROSTA 69; 00-838 WARSZAWA		Projektant: inż. Wiesław Giżyński		64/Mg/73 w specj. inst. elektr.	
Obiekt: LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY UL. ŻŁOTA 68 WARSZAWA		Opracował: Piotr Speczyński			
Temat: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI LOKALU HANDLOWO-USŁUGOWEGO		Opracował: Zbigniew Woźniński			
STADIUM		PRZEDMIOT RYSUNKU		TREŚĆ RYSUNKU:	
PROJEKT WYKONAWCZY		INSTALACJE ELEKTRYCZNE -		SCHEMAT ROZDZIELNICY - RE-K	
Data: marzec 2019		Data: --		Nr rys.: E-07	

OCHRONA OD PORAZEN  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TN-S