



- OZNACZENIA**
- Centrala sygnalizacji pożarowej
 - Czujka multiadresowa CZUBUS MFD 533X w gnieździe USB 501-1
 - Czujka multiadresowa CZUBUS MFD233X w gnieździe USB 501-1 z wyłącznikiem zasilania BX-LPT
 - Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R, natłokowy IP24
 - Sygnalizator akustyczny z puszką instalacyjną PIP-1AN
 - sterowanie klimatyzacją
 - Klimatyzator - jednostka wewnętrzna (naścienna)
 - Klimatyzator - jednostka wewnętrzna (sufitowa)
 - Klimatyzator - jednostka zewnętrzna
 - anemostat wystawowy
 - anemostat nawiewny
 - rekuperator
 - moduł wyjścia BY-01
 - moduł wyjścia wyjścia KOM
 - moduł wyjścia I2
 - moduł moduły wyjścia REL-4
 - Zasilacz ZSP135-DR-3A-1
 - adres czujki - nr. elementarny_pgd1 dozownik
 - moduł 3 wejścia i wyjście
 - czujka zasysającaSD 535-1

RAJ International Sp. z o.o. ul. Wai Międzyszynski 552 B 03-994 Warszawa	
Inwestor: Zarząd Miasta Skarbu Państwa Prosta 69 00-838 Warszawa	Okres: Budynek PKN i NOT Świętokrzyska 14 00-050 Warszawa
Tytuł rysunku: Schemat instalacji - Płwnica	
Opracował: Damian Walenda Projektant: Włodzimierz Stelinski Sprawdził: Dariusz Bula	Specjalność: Teletechnika Nr. proj.: 2411/19 Nr. rysunku: 01
Funkcja: Tytuł, Imię i nazwisko	Podpis: Data: 04.2019 Strona: 1 z 100