



- OZNACZENIA**
- Centrala sygnalizacji pożarowej
 - Czujka mufiersonowa CUBUS MFD 533X w gnieździe USB 501-1
 - Czujka mufiersonowa CUBUS MFD533X w gnieździe USB 501-1 z wkładkami zasilania EX-LPI
 - Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 544X-1R, matrykowy IP24
 - Sygnalizator akustyczny z puszką instalacyjną PIP-1AN
 - sterowanie klimatyzacją
 - Klimatyzator - jednostka wewnętrzna (naścienne)
 - Klimatyzator - jednostka wewnętrzna (sufitowa)
 - Klimatyzator - jednostka zewnętrzna
 - anemostat nawiewny
 - anemostat nawiewny
 - rekuperator
 - moduł wyjścia EX-01
 - moduł wejścia/wyjścia IOM
 - moduł wyjścia 02
 - moduł wyjścia REL-4
 - Zasilacz ZSP135-DR-3A-1
 - adres czujki - nr. elementu/ nr. płyty doczołowej
 - moduł 3 wejścia 1 wyjście

	RAJ International Sp. z o.o. ul. Wał Międzyzyczński 552 B 03-994 Warszawa		
inwestor:	Zarząd Mienia Skarbu Państwa Prosta 69 00-838 Warszawa		
adres:	Budynek PKN i NOT Świętokrzyska 14 00-050 Warszawa		
tytuł projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		
przedmiot:	INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ		
tytuł rysunku:	Schemat instalacji - Parter		
opracował:	Damian Walenda	specjalność:	Teletechnika
projektant:	Włodzimierz Sialitński upr. SITP D-1549/215	nr przj:	2411/19
sprawdził:	Dariusz Buła upr. Wa-688/92	nr rysunku:	02
funkcja:	Tytuł, data i nazwisko	tytuł	Data 04.2019
		strona	Strona 1 z 100