



- OZNACZENIA**
- Centrala sygnalizacji pożarowej
  - Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X w grzebieniu USB 501-1
  - Czujka multisensorowa CUBUS MFD533X w grzebieniu USB 501-1 ze wskazaniem kierunku wykrycia
  - Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP545X-1R, natynkowy IP24
  - Sygnalizator akustyczny z puszką instalacyjną PIP-1AN
  - sterowanie klimatyzacją
  - Klimatyzator - jednostka wewnętrzna (naścienne)
  - Klimatyzator - jednostka wewnętrzna (sufitowa)
  - Klimatyzator - jednostka zewnętrzna
  - anemostat wentylacyjny
  - anemostat nawiewny
  - rekuperator
  - moduł wyjścia BX-01
  - moduł wejścia/wyjścia KOM
  - moduł wejścia 2
  - moduł moduł wyjścia REL-4
  - Zasilacz ZSP135-DR-3A-1
  - adres czujki - nr elementu/nr. pęli dozrowej
  - moduł 3 wejścia i wyjście
  - linowa czujka dymu DOP 6001R

<b>Biurowie:</b>	RAJ International Sp. z o.o. ul. Wai Międzyszyński 552 B 03-994 Warszawa
<b>inwestor:</b>	Zarząd Mienia Skarbu Państwa Prosta 69 00-838 Warszawa
<b>Obekt:</b>	Budynek PKN i NOT Świętokrzyska 14 00-050 Warszawa
<b>Faza projektu:</b>	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>
<b>Przedmiot:</b>	<b>INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ</b>
<b>Tytuł rysunku:</b>	Schemat instalacji - Antresola
<b>Opracował:</b> Damian Walenda	<b>Specjalność:</b> Teletechnika
<b>Projektant:</b> Włodzimierz Sierliński upr. SITP D-1549/215	<b>Nr. proj.:</b> 2411/19
<b>Sprawdził:</b> Dariusz Buda upr. Wa-688/92	<b>Nr. rysunku:</b> 03
<b>Funkcja:</b> Tytuł, linij i nazwisko	<b>Podpis:</b> Data: 04.2019 <b>Skala:</b> 1:100