



Zarząd Mienia Skarbu Państwa

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, tel. 22 551 21 00, faks 22 551 21 01
zmsp@zmsp.org.pl, www.zmsp.warszawa.pl

Warszawa, dnia 12.08.2021 r.

Sygnatura postępowania	Sprawa nr WNP-000005/2021
Nazwa postępowania	Dostosowanie istniejącego budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (bez negocjacji)

Do Zarządu Mienia Skarbu Państwa, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem internetowym <https://zmsp.eb2b.com.pl/> w dniu 12.08.2021 r. wpłynęło pytanie następującej treści:

1. Zaprojektowano zestaw hydroforowy dwupompowy dla celów p.poż i bytowych. Wydajność dla celów p.poż jest 1 l/s – wynika to z zastosowanych hydrantów natomiast w dokumentacji nie ma informacji o wydajności na cele bytowe. Prosimy o podanie produktu referencyjnego zaprojektowanego zestawu hydroforowego lub podanie wydajności zestawu na cele bytowe.

Zamawiający w odpowiedzi informuje:

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z projektem wykonawczym projektowany jest zestaw hydroforowy o parametrach:

H = 419,6 kPa i p = 445,5 kPa.

Ewa Morawska-Sochacka

p.o. Z-cy Dyrektora ZMSP - podpisano elektronicznie