
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac przygotowawczych (rozruchowych) urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

ADRES INWESTYCJI: ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.

DATA OPRACOWANIA: 2022-03-25

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2022-03-25

Data zatwierdzenia

Wykonanie prac przygotowawczych (rozruchowych) urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie w 2021 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie prac przygotowawczych (rozruchowych) urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie w 2021 r.					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE (ROZRUCHOWE) - INSTALACJA CHŁODU			
d.1	kalk. własna	Wykonanie kontroli szczelności instalacji chłodu i urządzeń na poziomie VI i VII pietra. Wykonanie kontroli szczelności instalacji skroplin. Sprawdzenie izolacji na instalacji chłodu. Wykonanie kontroli pracy urządzeń	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	kalk. własna	Koszt wymiany uszkodzonej armatury, zużytych pasków klinowych, izolacji, filtrów i itp. wraz z materiałami pomocniczymi, których wymiana wymagana jest do poprawnej pracy instalacji. Rozliczenie ryczałtowe.	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		PRACE PRZYGOTOWAWCZE (ROZRUCHOWE) - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ			
d.2	kalk. własna	Wykonanie kontroli pracy urządzeń i armatur. Sprawdzenie drożności wraz z czyszczeniem kratki nawiewnych i wyciągowych.	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	kalk. własna	Koszt wymiany uszkodzonej armatury, zużytych pasków klinowych, izolacji, filtrów i itp. wraz z materiałami pomocniczymi, których wymiana wymagana jest do poprawnej pracy instalacji. Rozliczenie ryczałtowe.	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		PRACE PRZYGOTOWAWCZE (ROZRUCHOWE) - ROZDZIELNICA			
d.3	kalk. własna	Kontrola pracy urządzeń. Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych. Sprawdzanie stanu zamontowanych aparatów zabezpieczających i sterujących.	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000
d.3	kalk. własna	Koszty materiałów elektrycznych, których wymiana wymagana jest do poprawnej pracy instalacji. Rozliczenie ryczałtowe.	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Serwis klimatyzacji			
d.4	kalk. własna	Koszt kontroli serwisowej wraz usunięciem drobnych awarii w okresie 4 miesięcy.	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000