



Zarząd Mienia Skarbu Państwa

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, tel. 22 551 21 00, faks 22 551 21 01

zmsp@zmsp.org.pl, www.zmsp.warszawa.pl

Warszawa, dnia 20.11.2024 r.

Sprawa nr WNP-020/2024

PYTANIE/ODPOWIEDŹ

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), na:

remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w Domach Studenckich położonych na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” w Warszawie tj.: „Jelonek” przy ul. Konarskiego 1, „Rogaś” przy ul. Konarskiego 3, „Sarna” przy ul. Konarskiego 4A

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), informujemy, iż w dniach: 18-20.11.2024r., do Zamawiającego wpłynęły za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem internetowym <https://zmsp.eb2b.com.pl> zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

wnosimy o zmianę wymagania z:

"14) przedstawić Zamawiającemu dokument uprawnienia do programowania, montażu i konserwacji istniejącego systemu (Polon Alfa Telsap 2100), w dniu podpisania umowy."

na:

"14) przedstawić Zamawiającemu dokument uprawnienia do programowania i konserwacji istniejącego systemu (Polon Alfa Telsap 2100), w dniu podpisania umowy."

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu z pamięcią 30.000. zdarzeń?

Pytanie 3

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wykonawca powinien posiadać zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie obsługi czujek izotopowych dymu (demontaż i utylizacja) prosimy o potwierdzenie, że wykonawca może w tym zakresie korzystać z zasobów trzecich.

Pytanie 4

Ze względu na zbyt późne udzielenie odpowiedzi jak również wielkość i złożoność projektu zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 29.11.2024

Pytanie 5

Z uwagi na fakt, że centrala TESLAP 2100 jest technologicznie przestarzała i obecnie nie są dostępne szkolenia umożliwiające uzyskanie formalnych uprawnień w tym zakresie, zwracamy się z prośbą o wskazanie innej formy, w której wykonawca mógłby wykazać swoje umiejętności techniczne obsługi systemu Polon Alfa Telsap 2100, który został wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w odpowiedzi:

Ad. 1:

Zamawiający zmienia zapis w SWZ, który otrzymuje brzmienie:

"14) przedstawić Zamawiającemu dokument uprawnienia do programowania i konserwacji istniejącego systemu (Polon Alfa Telsap 2100), w dniu podpisania umowy."

Ad. 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu z pamięcią 30.000 zdarzeń.

Ad.3:

Wykonawca przy programowaniu centrali Telsap 2100 może korzystać z pomocy firm z nim współpracujących, które to firmy posiadają wymagany certyfikat.

Ad.4:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w wymaganym czasie określonym w ustawie Pzp, nie wydłuża terminu składania ofert.

Ad.5:

Dział serwisu Polon-Alfa wciąż prowadzi szkolenia z zakresu programowania, konserwacji i obsługi ww. systemów. Certyfikat ukończenia takiego szkolenia będzie wystarczający.

Certyfikat należy okazać w dniu podpisania umowy.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.